

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ເລກທີ: 21.62/ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳງື່ມ, ວັນທີ: 2.8. AUG 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1
 ວັນທີ: 28/8/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.44 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,153,793,600 ມ³ ທຽບໃສ່ເວລາດຽວ ກັນຂອງມື້ວານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 171.7 masl ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ຫຼຸດລົງ 5 ຊັງຕີແມັດ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳງື່ມ-1

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ | = 1,881.25 ມ ³ /ວິນາທີ | = 162,539,880 ມ ³ /ມື້ |
| ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-2 | = 1,633.1 ມ ³ /ວິນາທີ | = 141,100,000 ມ ³ /ມື້ |
| - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ | = 248.15 ມ ³ /ວິນາທີ | = 21,440,160 ມ ³ /ມື້ |
| ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ | = 1,768.18 ມ ³ /ວິນາທີ | = 152,770,680 ມ ³ /ມື້ |
| ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ | = 610.47 ມ ³ /ວິນາທີ | = 52,744,464 ມ ³ /ມື້ |
| - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລື້ນ | = 1,157.71 ມ ³ /ວິນາທີ | = 100,026,216 ມ ³ /ມື້ |
| • ເວລາ 15:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 26/8/2018 ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລື້ນລົງຈາກ 3.3 ແມັດ ມາເປັນ 3.0 ແມັດ ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູນ້ຳລື້ນ = 1,152.6 ມ ³ /ວິນາທີ | | |
| - ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 = 0 ມິນລີແມັດ | | |
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = 113.07 ມ³/ວິນາທີ = 9,769,248 ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳງື່ມຕອນລຸ່ມ :
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 11.26 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 44 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 12.71 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 15 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບ ທີ່ຈຸດຫີນເຫີບ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 7.36 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 1.19 ແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຫາດສວນ ເວລາ 08:00 ໂມງ ບໍ່ໄດ້ຂໍ້ມູນ.
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຕານປຽວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຈຸ້ມ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳແມ່ນເທົ່າເດີມ.
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານແຈ້ງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 70 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານບຸ້ງພ້າວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຂໍ້ມູນ.

ໝາຍເຫດ:

- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນຈຸດອັນຕະລາຍ 214.00 masl
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນສູງສຸດ 212.30 masl
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນຕໍ່າສຸດ 196.0 masl
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນຈຸດອັນຕະລາຍ 175.00 masl
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນສູງສຸດ 173.00 masl
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນຕໍ່າສຸດ 164.00 masl

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ບໍລິສັດ ຜະລິດ ໄຟຟ້າລາວ
ມະຫາຊົນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ວິວັນ ຈັນສະຫວັດ
 ຜູ້ອຳນວຍການ