

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຈຶ່ງມ-1

ເລກທີ: 34.40/ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳຈຶ່ງມ, ວັນທີ: 1.7. SEP. 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຈຶ່ງມ-1
 ວັນທີ: 17/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.39 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,137,511,600 ມ³ ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ຫຼຸດລົງ 8 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 168.70 masl ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ຫຼຸດລົງ 70 ຊັງຕີແມັດ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳຈຶ່ງມ-1
 - ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ = 543.7 ມ³/ວິນາທີ = 46,974,980 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຈຶ່ງມ-2 = 329.9 ມ³/ວິນາທີ = 28,500,000 ມ³/ມື້
 ວັນທີ 15/9/2018 ເວລາ 11:00 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົງຈາກ 90 ຊັງຕີແມັດ ມາເປັນ 0 ແມັດ.
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ = 213.8 ມ³/ວິນາທີ = 18,472,320 ມ³/ມື້
 - ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ = 845.3 ມ³/ວິນາທີ = 73,033,920 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ = 598.2 ມ³/ວິນາທີ = 51,679,800 ມ³/ມື້
 - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ = 247.1 ມ³/ວິນາທີ = 21,346,380 ມ³/ມື້
 - ວັນທີ 16/9/2018 ເວລາ 16:00 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົ້ນລົງຈາກ 80 ຊັງຕີແມັດ ມາເປັນ 50 ຊັງຕີແມັດ, ປະລິມານນ້ຳ ໄຫຼຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ = 247.1 ມ³/ວິນາທີ.
 - ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຈຶ່ງມ-1 = 0 ມິນລີແມັດ.
 - ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳຈຶ່ງມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 8.12 ແມັດ.
 - ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn = 1,758.1 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຈຶ່ງມ-1 Qng1 = 845.3 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qns = 188.3 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳລຶກ1-2 (Qnl.1-2) = 162.0 ມ³/ວິນາທີ
 (ວັນທີ 8/9/2018 ເວລາ 11:00 ໂມງໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົງຈາກ 1.0 ແມັດມາເປັນ 50 ຊັງຕີແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q = 562.5 ມ³/ວິນາທີ
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = (-301.6) ມ³/ວິນາທີ = (-26,058,240) ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼຸດລົງ 8 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳລຶກ ແລະ ນ້ຳຈຶ່ງມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳ ທີ່ຈຸດຫີນເຫີບ ເວລາ 08:00 ໂມງ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຈຶ່ງມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 8.12 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 82 ຊັງຕີແມັດ (8.94 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳຈຶ່ງມ ທີ່ຈຸດບ້ານບຸ້ງພ້າວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ.
 - ລະດັບນ້ຳຈຶ່ງມ ທີ່ຈຸດບ້ານແຈ້ງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ.
 - ລະດັບນ້ຳຈຶ່ງມ ທີ່ຈຸດບ້ານຈຸ້ມ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ.
 - ລະດັບນ້ຳຈຶ່ງມ ທີ່ຈຸດບ້ານຕານປຽວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 36 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳຈຶ່ງມ ທີ່ຈຸດບ້ານຫາດສວນ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ.
 - ລະດັບນ້ຳຈຶ່ງມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 11.17 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 57 ຊັງຕີແມັດ (11.74 ແມັດ).

ໝາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຝົ້າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຈຶ່ງມ-1

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
ມະຫາຊົນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຈຶ່ງມ-1

ປົວວັນ ຈັນສະຫວັດ
 ຜູ້ອຳນວຍການ