

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊຸມ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1



ເລກທີ: 2662./ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳງື່ມ, ວັນທີ: 04 OCT. 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ວັນທີ: 04/10/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.38 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,140,767,998 ມ³ ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳ ຫຼຸດລົງ 2 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 168.0 masl ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳແມ່ນເທົ່າເດີມ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳງື່ມ-1
 - ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ

	= 571.3	ມ ³ /ວິນາທີ	= 49,366,368	ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-2	= 238.6	ມ ³ /ວິນາທີ	= 20,619,360	ມ ³ /ມື້
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ	= 332.7	ມ ³ /ວິນາທີ	= 28,747,008	ມ ³ /ມື້
 - ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ

	= 646.7	ມ ³ /ວິນາທີ	= 55,879,200	ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ	= 522.3	ມ ³ /ວິນາທີ	= 45,129,312	ມ ³ /ມື້
- ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລິ້ນ	= 124.4	ມ ³ /ວິນາທີ	= 10,749,888	ມ ³ /ມື້

 - ເປີດປະຕູນ້ຳລິ້ນ 30 ຊັງຕີແມັດ, ມີປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານ = 124.4 ມ³/ວິນາທີ.
 - ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 = 0 ມິນລີແມັດ.
 - ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳງື່ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 5.56 ແມັດ.

- ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn	= 918.7	ມ ³ /ວິນາທີ
- ໄດ້ຈາກນ້ຳງື່ມ-1 Qng1	= 646.7	ມ ³ /ວິນາທີ
- ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qns	= 4.4	ມ ³ /ວິນາທີ
- ໄດ້ຈາກນ້ຳລືກ-2 (Qnl.1-2)	= 136.4	ມ ³ /ວິນາທີ
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q	= 131.1	ມ ³ /ວິນາທີ
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = (-75.3) ມ³/ວິນາທີ = (-6,512,832) ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳ ໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແມ່ນ ຫຼຸດລົງ 2 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳງື່ມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 5.56 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳ ຫຼຸດລົງ 20 ຊັງຕີແມັດ (5.76 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 6.46 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳ ຫຼຸດລົງ 28 ຊັງຕີແມັດ (6.74 ແມັດ).

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ໝາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອັບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຝົ້າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
ມະຫາຊຸມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ສົມໃຈ ສີຈັນທະລາດ
 ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ