

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1



ເລກທີ: 354.5/ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳງື່ມ, ວັນທີ: 26 SEP 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ວັນທີ: 26/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.42 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,147,280,800 ມ³ ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳ ຫຼຸດລົງ 1 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 168.0 masl ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳ ຫຼຸດລົງ 10 ຊັງຕີແມັດ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳງື່ມ-1
 - ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ

	= 641.5 ມ ³ /ວິນາທີ	= 55,425,600 ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-2	= 426.5 ມ ³ /ວິນາທີ	= 36,850,000 ມ ³ /ມື້
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ	= 215.0 ມ ³ /ວິນາທີ	= 18,575,600 ມ ³ /ມື້
 - ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ

	= 679.1 ມ ³ /ວິນາທີ	= 58,682,016 ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ	= 554.5 ມ ³ /ວິນາທີ	= 47,912,256 ມ ³ /ມື້
- ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລິ້ນ	= 124.6 ມ ³ /ວິນາທີ	= 10,769,760 ມ ³ /ມື້
• ເປີດປະຕູນ້ຳລິ້ນ 30 ຊັງຕີແມັດ, ມີປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານ = 124.6 ມ ³ /ວິນາທີ.		
- ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 = 0 ມິນລິແມັດ.		
 - ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳງື່ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 5.80 ແມັດ.

- ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກະຍຸງ Qpn	= 988.2 ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳງື່ມ-1 Qng1	= 679.1 ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qns	= 98.1 ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳລຶກາ-2 (Qnl.1-2)	= 111.1 ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q	= 99.8 ມ ³ /ວິນາທີ	
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = (-37.6) ມ³/ວິນາທີ = (- 3,256,416) ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳ ໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼຸດລົງ 1 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳງື່ມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 5.80 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 40 ຊັງຕີແມັດ (6.20 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 7.45 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 45 ຊັງຕີແມັດ (7.90 ແມັດ).

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ໝາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳຜົ່າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
ມະຫາຊົນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ປົວວັນ ຈັນສະຫວັດ
 ຜູ້ອຳນວຍການ