

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1



ເລກທີ: 333.9.../ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳງື່ມ, ວັນທີ: 27 SEP 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1
 ວັນທີ: 27/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.42 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,147,280,800 ມ³ ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳແມ່ນເທົ່າເດີມ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 168.0 masl ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳແມ່ນເທົ່າເດີມ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳງື່ມ-1

ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ	= 676.1	ມ ³ /ວິນາທີ	= 58,417,092 ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-2	= 425.3	ມ ³ /ວິນາທີ	= 36,750,000 ມ ³ /ມື້
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ	= 250.8	ມ ³ /ວິນາທີ	= 21,669,120 ມ ³ /ມື້
ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ	= 676.1	ມ ³ /ວິນາທີ	= 58,417,092 ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ	= 551.5	ມ ³ /ວິນາທີ	= 47,651,400 ມ ³ /ມື້
- ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລິ້ນ	= 124.6	ມ ³ /ວິນາທີ	= 10,765,692 ມ ³ /ມື້
• ເປີດປະຕູນ້ຳລິ້ນ 30 ຊັງຕີແມັດ, ມີປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານ	= 124.6	ມ ³ /ວິນາທີ.	
- ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1	= 0	ມິນລີແມັດ.	
- ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳງື່ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 5.64 ແມັດ.

- ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn	= 941.6	ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳງື່ມ-1 Qng1	= 676.1	ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qns	= 11.3	ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳລຶກາ-2 (Qnl.1-2)	= 134.3	ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q	= 119.9	ມ ³ /ວິນາທີ	
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = 0 ມ³/ວິນາທີ = 0 ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແມ່ນເທົ່າເດີມ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳງື່ມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 5.64 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 16 ຊັງຕີແມັດ (5.80 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 7.10 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 35 ຊັງຕີແມັດ (7.45 ແມັດ).

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ໝາຍເຫດ:			
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ	
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	215.00 masl	175.00 masl	
ລະດັບນ້ຳເຝົ້າລະວັງ	214.00 masl	173.00 masl	
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.30 masl	172.00 masl	
	212.00 masl	167.50 masl	

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
ມະຫາຊົນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ດາວງຽງ ສຸນັນທະລາດ
 ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ