

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ່ມ-1

ເລກທີ: 3379 / ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳຖິ່ມ, ວັນທີ: 11 SEP 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ່ມ-1
 ວັນທີ: 11/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.57 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,196,127,800 ມ³ ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 169.80 masl ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ຫຼຸດລົງ 10 ຊັງຕີແມັດ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳຖິ່ມ-1
 - ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ = 1,155.0 ມ³/ວິນາທີ = 99,793,232 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ່ມ-2 = 899.4 ມ³/ວິນາທີ = 77,710,000 ມ³/ມື້
 (ວັນທີ 8/9/2018 ເວລາ 09:00 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົງຈາກ 1.2 ແມັດ ເປັນ 90 ຊັງຕີແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ = 255.6 ມ³/ວິນາທີ = 22,083,840 ມ³/ມື້
 - ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ = 1,004.2 ມ³/ວິນາທີ = 86,767,632 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ = 514.2 ມ³/ວິນາທີ = 44,427,960 ມ³/ມື້
 - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລື້ນ = 490.0 ມ³/ວິນາທີ = 42,339,672 ມ³/ມື້
 - ວັນທີ 10/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລື້ນລົງຈາກ 1.5 ແມັດ ມາເປັນ 1.2 ແມັດ, ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູນ້ຳລື້ນ = 490.0 ມ³/ວິນາທີ.
 - ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ່ມ-1 = 0 ມິນລີແມັດ.
 - ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳຖິ່ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 9.96 ແມັດ.
 - ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn = 2,486.0 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຖິ່ມ-1 Qng1 = 1,004.2 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qns = 339.5 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳລືກ1-2 (Qnl.1-2) = 160.7 ມ³/ວິນາທີ
 (ວັນທີ 8/9/2018 ເວລາ 11:00 ໂມງໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົງຈາກ 1.0 ແມັດມາເປັນ 50 ຊັງຕີແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q = 981.6 ມ³/ວິນາທີ
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = 150.8 ມ³/ວິນາທີ = 13,029,120 ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳລືກ ແລະ ນ້ຳຖິ່ມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳ ທີ່ຈຸດຫີນເຫີບ ເວລາ 08:00 ໂມງ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖິ່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 9.96 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳລຸດລົງ 18 ຊັງຕີແມັດ (10.14 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳຖິ່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານບຸ້ງພ້າວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳລຸດລົງ 30 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳຖິ່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານແຈ້ງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖິ່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຈຸ່ມ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖິ່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຕານປ່ຽວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖິ່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຫາດສວນ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖິ່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 13.11 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳລຸດລົງ 27 ຊັງຕີແມັດ (13.38 ແມັດ).

ໝາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳຝຳລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ່ມ-1

**ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
 ມະຫາຊົນ**
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ່ມ-1

ຍິວວັນ ຈັນສະຫວັດ
 ຜູ້ອຳນວຍການ